



  
 k.ú. Starý Mateřov  
 Obec: Starý Mateřov  
 Okres: Pardubice

### LEGENDA

- 1 - číslování skříní
- nové kabelové vedení nn
- - - stávající venkovní vedení vn
- stávající kabelové vedení nn
- → → kanalizace
- → → vodovod
- → → kanalizace (plánovaná)
- → → vodovod (plánovaný)
- → → plynovod
- kabel V.O.
- kabel CETIN



PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ  
 PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNĚ POŽÁDAT  
 PROVOZOVATELE O PŘESNÉ VYTYČENÍ PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 400/230V, 50Hz stř.  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: dle PNE 33 0000-1 ed.6  
 živých částí: izolací čl. 3.2.2.4  
 kryty nebo přepážkami čl. 3.2.2.3  
 polohou čl. 3.2.2.1

neživých částí: ochrana automatickým odpojením  
 od zdroje dle čl. 3.3.2.5

VNĚJŠÍ VLIVY: dle PNE 33 0000-2 ed.5

Projektant upozorňuje, že PD byla zpracována v souladu s platnými metodikami ČEZU a normami ČSN.  
 Dále upozorňuje, že dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nesmí osoby vstupovat do výkopu o šíři menší než 0,8m.

Projektoval: T. Bém DiS.	Schválil: P. Pilař	PEN - PROJEKTY ENERGETIKY, S.R.O. Arnošta z Pardubic 2835; Pardubice email: bem@propen.cz TEL: 604 657 485; IČO: 260 11 701	Generální dodavatel: 
Investor: <b>ČEZ DISTRIBUCE, a.s.</b>	Číslo stavby: <b>IV-12-2021694</b>	Datum: <b>05.2021</b>	Stupeň dok.: <b>DPS</b>
Název stavby: <b>Starý Mateřov, p.č. 459/139,141,142 knn</b>		Měřítko: <b>1:500</b>	Č. archivní: <b>44420</b>
		Obsah výkresu: <b>CELKOVÁ SITUACE</b>	